

**NATIONALE MAATSCHAPPIJ
DER BELGISCHE SPOORWEGEN**



TECHNISCHE BEPALING

2F - 4

MEETOMVORMERS VOOR 3 KV - GELIJKSPANNING

UITGAVE : 05/1994



De voorafgaande goedkeuring van een prototype door I 30.411 is vereist voor de levering.

1. **Nominale spanning**

4 kV dc

2. **Testspanning**

12 kV 50Hz 1 min.

3. **Werkingstemperatuur**

- 10° C / + 50° C

4. **Relatieve vochtigheid**

90 %

5. **Hulpvoeding**

110 V dc \pm 20 %

6. **Nauwkeurigheid**

\pm 1 % Un

7. **Uitgang**

- Relais met 4 regelbare contacten 0,35 à 1,1 Un
- Digitale uitgang voor telemeting
- Directe meting

8. **Presentatie**

Elk element of het geheel wordt in een geïsoleerde koffer gemonteerd.